

	Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov. (pravidelná revízia v zmysle čl. 3.1 STN 33 1500)	Číslo OP a OS : 18/11/2025/MHT/EZ/040/TT
	Objekt : Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava	Strana : 1 (celkom 5)
		Dátum vykonania OP a OS : 18. 11. 2025

Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov.

Vykonaná podľa :	vyhlášky MPSV a R č.508/2009 Z.z.,STN 33 1500:2009, STN 33 1610		
Druh prehliadky :	pravidelná	Vyžiadaná dňa :	8. 9. 2025
Vykonaná dňa :	18. 11. 2025	Vypracovaná dňa :	27. 11. 2025

Miesto prehliadky :
Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava

Revízny technik :	Jozef Švajlen, ev.č. osvedčenia : 0018/-IBA/2020 EZ RT E1A		
Počet kusov :	Ručné náradie - 0 Spotrebiče - 5 Predlžovacie prívody - 0		
Použitý merací prístroj	ILLKO REVEX profi II, v.č. 150162		
Počet strán celkom : 5	Počet vyhotovení: 4	Počet príloh: 1	
Rozdelovník :	2 x prevádzkovateľ 1 x TESLA ENERGO SERVICES 1 x revízny technik		

Užívateľ (prevádzkovateľ)
bol oboznámený so správou – správu prevzal dňa:

.....
Podpis prevádzkovateľa



.....
Revízny technik

	Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov. (pravidelná revízia v zmysle čl. 3.1 STN 33 1500)		Číslo OP a OS : 18/11/2025/MHT/EZ/040/TT
	Objekt : Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava		Strana : 2 (celkom 5)
			Dátum vykonania OP a OS : 18. 11. 2025

Tabuľka lehôt

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov STN 33 1610 :

Skupina spotrebiča	Spotrebiče držané v ruke		Prenosné spotrebiče		Neprenosné a pripevnené spotrebiče	
	kontrola	revízia	kontrola	revízia	kontrola	revízia
A	Vždy pred ich vydaním používateľovi					
B	Pred použitím	1 x za 3 mesiace	Pred použitím	1 x za 3 mesiace	Pred použitím	1 x za 6 mesiacov
C	Pred použitím	1 x za 6 mesiacov	Pred použitím	1 x za 12mesiacov	Pred použitím	Podľa STN 33 1500
D	1 x za týždeň	1 x za 12mesiacov	1 x za mesiac	1 x za 12mesiacov	1 x za 3 mesiace	Podľa STN 33 1500
E	1 x za mesiac	1 x za 12mesiacov	1 x za 6 mesiacov	1 x za 24 mesiacov	1 x za 12mesiacov	Podľa STN 33 1500

A	Elektrické spotrebiče prenajímané (napr.z požičovní)
B	Elektrické spotrebiče používané v priestoroch vonkajších
C	Elektrické spotrebiče používané vo vnútorných priestoroch pri rem. a priem.činnosti
D	Elektrické spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch
E	Elektrické spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

	Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov. (pravidelná revízia v zmysle čl. 3.1 STN 33 1500)	Číslo OP a OS : 18/11/2025/MHT/EZ/040/TT
	Objekt : Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava	Strana : 3 (celkom 5)
		Dátum vykonania OP a OS : 18. 11. 2025

Poradové číslo spotrebiča : 1				
Objekt		K5 K6		
Názov / typ		Sušič vlasov Saniflow, typ E-85H		
Výrobca		EU		
Výrobné číslo		273901050031		
Evidenčné číslo		1804		
Umiestnenie		Šatna zámočníci		
Príkon (W)		2250		
Prúd (A)		-		
Napätie (V)		220-240		
Trieda ochrany		I		
Skupina spotrebiča		C		
Typ spotrebiča		pripevnený		
Lehota revízie		Tabuľka lehôt (strana č. 2)		
merania				
dátum	Odpor ochranného vodiča (Ω)	Izolačný odpor (MΩ)	Prúd pretekajúci ochranným vodičom (mA)	hodnotenie
18.11.2025	0,125	100	0	vyhovuje

Poradové číslo spotrebiča : 2				
Objekt			K5 K6	
Názov / typ			Sušič vlasov Saniflow, typ E-85H	
Výrobca			EU	
Výrobné číslo			273901050005	
Evidenčné číslo			1805	
Umiestnenie			Šatna zámočníci	
Príkon (W)			2250	
Prúd (A)			-	
Napätie (V)			220-240	
Trieda ochrany			I	
Skupina spotrebiča			C	
Typ spotrebiča			pripevnený	
Lehota revízie			Tabuľka lehôt (strana č. 2)	
merania				
dátum	Odpor ochranného vodiča (Ω)	Izolačný odpor (MΩ)	Prúd pretekajúci ochranným vodičom (mA)	hodnotenie
18.11.2025	0,124	100	0,124	vyhovuje

	Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov. (pravidelná revízia v zmysle čl. 3.1 STN 33 1500)	Číslo OP a OS : 18/11/2025/MHT/EZ/0-40/TT
	Objekt : Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava	Strana : 4 (celkom 5)
		Dátum vykonania OP a OS : 18. 11. 2025

Poradové číslo spotrebiča : 3				
Objekt			ROT šatňa	
Názov / typ			Sušič vlasov Saniflow, typ E-85H	
Výrobca			EU	
Výrobné číslo			279501050020	
Evidenčné číslo			1806	
Umiestnenie			umyvárka	
Príkon (W)			2250	
Prúd (A)			-	
Napätie (V)			220-240	
Trieda ochrany			I	
Skupina spotrebiča			C	
Typ spotrebiča			pripevnený	
Lehota revízie			Tabuľka lehôt (strana č. 2)	
merania				
dátum	Odpor ochranného vodiča (Ω)	Izolačný odpor (MΩ)	Prúd pretekajúci ochranným vodičom (mA)	hodnotenie
18.11.2025	0,121	100	0,124	vyhovuje

Poradové číslo spotrebiča : 4				
Objekt		K5 K6		
Názov / typ		Sušič vlasov Saniflow, typ E-85H		
Výrobca		EU		
Výrobné číslo		273901050016		
Evidenčné číslo		1807		
Umiestnenie		Šatna kuriči 2		
Príkon (W)		2250		
Prúd (A)		-		
Napätie (V)		220-240		
Trieda ochrany		I		
Skupina spotrebiča		C		
Typ spotrebiča		pripevnený		
Lehota revízie		Tabuľka lehôt (strana č. 2)		
merania				
dátum	Odpor ochranného vodiča (Ω)	Izolačný odpor (MΩ)	Prúd pretekajúci ochranným vodičom (mA)	hodnotenie
18.11.2025	0,219	100	0,122	vyhovuje

	Protokoly z revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a samostatných pohyblivých predlžovacích prívodov. (pravidelná revízia v zmysle čl. 3.1 STN 33 1500)	Číslo OP a OS : 18/11/2025/MHT/EZ/040/TT
	Objekt : Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, Trnava	Strana : 5 (celkom 5)
		Dátum vykonania OP a OS : 18. 11. 2025

Poradové číslo spotrebiča : 5				
Objekt			Údržba MaR	
Názov / typ			Sušič vlasov Saniflow, typ E-85H	
Výrobca			EU	
Výrobné číslo			273901050009	
Evidenčné číslo			1808	
Umiestnenie			Umyvárka	
Príkonnosť (W)			2250	
Prúd (A)			-	
Napätie (V)			220-240	
Trieda ochrany			I	
Skupina spotrebiča			C	
Typ spotrebiča			pripevnený	
Lehota revízie			Tabuľka lehôt (strana č. 2)	
merania				
dátum	Odpor ochranného vodiča (Ω)	Izolačný odpor (MΩ)	Prúd pretekajúci ochranným vodičom (mA)	hodnotenie
18.11.2025	0,124	100	0,385	vyhovuje

Vypracované v Bratislave dňa : 27. 11. 2025



Revízny technik - Jozef ŠVAJLEN

