

Dopyt na dodávku 3 ks odvádzačov kondenzátu (vrátane spojovacieho, materiálu)
z parného potrubia za nábehovou redukč. stanicou – parametre para 450°C, 5,6 MPa.

+ certifikáty od armatúr

Obhliadka – odporúčaná

Údaje armatúr:

1, pôvodná armatúra: odvádzač prírubový, plavákový Arpoko, No. 7984/3, Typ CNU,
DN 25, PN40, pracovný stupeň č. III

Staveb. dĺžka: cca 205 mm, rozteč 4x85mm

Alternatíva návrh: odvádzač prírubový plavákový ARI CONA S, mat. 1.0460/1.0619+N,
fig. 45.631, DN 25, PN40



2, pôvodná armatúra: odvádzač navarovací bimetálový ARI AWH CONA 89600002563
R150, Δp 154 bar, T_s 510-550°C

Staveb. dĺžka cca 15,5 cm, DN 25

Alternatíva návrh: odvádzač kondenzátu navarovací bimetálový ARI CONA B, mat. 1.7380, fig. 89.600..482, DN 25, PN250



3, pôvodná armatúra: odvádzač kondenzátu prírubový plavákový DN25, PN100

Staveb. dĺžka: cca 335 mm, rozteč 4x100 mm

Alternatíva návrh: odvádzač kondenzátu plavákový prírubový ARI CONA-S, fig. 87.631..181, R64, DN 25, PN100, mat. 1.7335/1.7357

